

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель ТСЖ «Измайловский-54» управляющий Шевцов С.Л.

представитель ООО «СИОН» электромеханик по лифтам Яшкин В.Ю.

составили настоящий акт в том, что на лифте (ах)

рег. № 168498, рег. № 168497, рег. № 168495, рег. № 168496,

установленном (ых) по адресу: г. Москва, Измайловский бульвар, д. 54.

Проведено: техническое обслуживание ТО / ремонтно-восстановительные работы / модернизация
нужное подчеркнуть

Вышло из строя:

168495 - люк на прядь несущего троса (морти ата-роблен)

вследствие: износа, выработки ресурса, хулиганских действий, неправильной эксплуатации, попадания влаги, перепада электроэнергии, другое _____
нужное подчеркнуть или дописать

Рекомендуется замена (ремонт) следующего Оборудования

168495 - несущих тросов, 168497 - тросовой ДЦ - 17, 16, 15, 13, 11 в эт. троса ограничителя скорости, пускателя закрытия ДЦ

168496 - подшипниковый механизм устройства кабинной и противобес

Проведена замена (ремонт) следующего Оборудования

168497 - проведен ремонт и замены выводов ЗЭТ (обращ)

168498 - ремонт контактного аппарата ДЦ 16 эт
Проведен ТР - 3
Пускатель самона - ПОНАС ЗРТ 1024 - 1АФ00



Оборудование (документация) переданное (ые) представителю _____

Специлист (ы) ООО «СИОН» находился (ись) на объекте с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин.
_____ к качеству выполненных работ претензий нет.

Подписи:

1. Управляющий ТСЖ «Измайловский-54»

2. Электромеханик ООО «СИОН»


(подпись)

(подпись)

Шевцов С.Л.

Яшкин В.Ю.